

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@
55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№162 от 28. 04.2021г.

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 142»
644041 Омская обл., Омск г.,
ХАРЬКОВСКАЯ УЛ 21

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения (плановой/внеплановой) проверки бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142», 644041 ОМСКАЯ ОБЛ. ОМСК Г ХАРЬКОВСКАЯ УЛ 21 (наименование юридического лица),

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 162 от « 28 » 04 2021, а именно:

1. Федеральных законов

1. Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, ст. 11, ст.17, ст.28, ст. 39 ч.3.

2. Санитарно – эпидемиологических правил:

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.5, п.2.7, п.2.15, п.2.16

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.3, п.1.4, п.2.2.3, п.2.2.4, п.2.3.1, п.2.3.3, п.2.4.3, п.2.4.4, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2, п.2.4.6.3, п.2.4.11, п.2.4.13, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7.4, п.2.7.5, п.2.8.3, п.2.8.5, п.2.8.9, п.2.9.5, п.3.4.5, п.3.4.10, п.3.4.13, п.3.4.14

3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 6.4, таблица 6.18, п.193 положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г.

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок их исполнения
1	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142» Получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие функционирования хозяйствующего субъекта -БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа N124"- санитарному законодательству, п.1.4 сп 2.4.3648-20	20.09.2022
2	Создать условия обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья п.1.3 и п.2.3.1 сп 2.4.3648-20.	20.09.2022
3.	Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 сп 2.4.3648-20	20.09.2022
4	При формировании классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах школы исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м ² п.3.4.14 сп 2.4.3648-20.	20.09.2022
5	С целью профилактики паразитарных заболеваний проводить лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели, представить протоколы лабораторных испытаний .п.2.9.5 СП2.4.3648-20	20.09.2022
6	Начальная школа г. Омск, ул. Свободы, 54 На собственной территории (г. Омск, ул. Свободы, 54) оборудовать площадку, в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов в соответствии п. 2.2.3 СП2.4.3648-20	25.09.21
7	Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории (г. Омск, ул. Свободы, 54). П.2.2.4. СП2.4.3648-20	20.09.2022
8	Обеспечить холодным и горячим водоснабжением 5 учебных кабинетов для обучающихся 1-4 классов (№№18,30,37,44 и 49) п.3.4.13 СП2.4.3648-20	20.09.2022
9	Обеспечить мебелью обучающихся 30 классов начальной школы в 16 учебных кабинетах в соответствии с ростом и возрастом, -п.2.4.3 сп 2.4.3648-20	20.09.2022
10	Обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаза на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаза и 1 умывальник на 30 мальчиков- в соответствии с гигиеническими нормативами, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	25.09.21
11	Провести ремонт санитарно-технического оборудования -2 унитаза в туалетах для	20.09.2022

	мальчиков на 1 и 2 этажах и 1 унитаз в туалете для девочек на 2 этаже; раковины для мытья рук в туалетах на 1 этаже для девочек и мальчиков – устранить дефекты покрытия, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	
12	Окна учебных помещений (№№12,40,47)- оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами п.2.4.13 сп 2.4.3648-20	25.09.21
13	Не допускать использование в одном помещении ламп с разным световым излучением-в учебных кабинетах №18,32,47 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
14	Устранить следы загрязнений источников искусственного освещения в учебном кабинете №2, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20	25.09.21
15	Учебные доски в кабинетах №№12,32 и 47 оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, п.2.4.4 сп 2.4.3648-20	25.09.21
16	Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в учебных кабинетах №№18 и 32, в туалете для девочек на 1 этаже, в раздевалке на 1 этаже- п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	25.09.21
17	Провести ремонт помещений школы: восстановить целостность штукатурки на стенах и потолках в учебных кабинетах №№12,14,23,37,40(в раздевалке при кабинете), в лаборантской при кабинете №25, в раздевалке на 1 этаже, на 2 этаже в рекреации-в раздевалке, в коридорах на 1 и 2 этажах, в коридорных переходах у кабинетов №№12,32 и 35, на потолке над питьевым фонтанчиком на 2 этаже у туалета для девочек, в туалетах для девочек и для мальчиков на 1 и 2 этажах, п.2.5.3 сп 2.4.3648-20	25.09.21
18	Восстановить целостность пола в учебных помещениях №10,14,18,32 и 41, в рекреации-раздевалке для учащихся начальных классов на 2 этаже у каб. №14,в коридоре у кабинета №12, в коридоре на 1 этаже у питьевого фонтанчика перед входом в туалет для девочек, в коридоре на 2 этаже, на полу в туалете для мальчиков на 1 этаже, п.2.5.2 сп 2.4.3648-20	25.09.21
19	Для обучающихся 1 - 4 классов гардеробы, размещенные в рекреациях, оборудовать индивидуальными шкафчиками, а гардеробы в учебных кабинетах №№2,23,25,26,40 и 41 оборудовать в соответствии с гигиеническими нормативами , п.3.4.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
20	В помещении школы гардероб для учащихся на 1 этаже оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, п.3.4.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
21	Пищеблок г. Омск, ул. Свободы, 54 Обеспечить последовательность технологических процессов, исключить встречные потоки сырья и готовой при размещении оборудования, используемого для приготовления пищи; создать условия для работы пищеблока в соответствии П.2.3.3. п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5, п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Не допускать использование пищевого сырья в столовой, оборудованной для работы на полуфабрикатах.	25.09.21 и постоянно
22	Помещения пищеблока оборудовать необходимым холодильным и моечным	25.09.21

	кабинете №58, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20	
35	Учебные доски в кабинетах №№24 и 83 оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, , п.2.4.4 СП 2.4.3648-20	25.09.21
36	Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в рекреации напротив учебного кабинета №43, в туалете для девочек на 2 этаже, - п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	25.09.21
37	Провести ремонт помещений школы: восстановить целостность штукатурки на стенах и потолках в учебных кабинетах №№2,7,9,34,35,44,46,47,50,59), в лаборантской кабинета №58 (химия), в коридорном переходе (у кабинета №80), в спортивном зале, в помещении для хранения уборочного инвентаря и в тренажерном зале (в бассейне); в учебных кабинетах №№5 и 52-восстановить целостность отделки стен обоями; отделку стен провести материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дез. средств- в учебном кабинете №59, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	25.09.21
38	Восстановить целостность пола в учебных помещениях №2,34,58 и перед входом в кабинет №29, в актовом зале, на площадке при входе в актовый зал, в теплом переходе в бассейн и в холле бассейна - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20	25.09.21
39	Ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале выполнить в соответствии п.2.7.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
40	Устранить дефекты покрытия учебных столов в учебных кабинетах №7,83 и стульев в кабинетах №№1,7,35 и 83, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20	25.09.21
41	В помещении школы гардероб для учащихся на 1 этаже оборудовать местом для хранения обуви, п.3.4.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
42	пищеблок 644041 ОМСКАЯ ОБЛ. ОМСК Г ХАРЬКОВСКАЯ УЛ 21 Провести ремонт помещений школы: восстановить целостность штукатурки на стенах и потолках в моечной посуды, в загрузочной и душевой для персонала столовой; отделку стен провести материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дез. средств- в раздевалке для персонала столовой - п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 и п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	25.09.21
43	Восстановить целостность пола в моечной столовой посуды- п.2.5.2 СП 2.4.3648-20	25.09.21
44	Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (11 столов и 12 табуреток) без повреждений, позволяющей проводить обработку с применением моющих и дез.средств, п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20	25.09.21
45	На пищеблоке установить исправное технологическое оборудование- мармитную линию для вторых блюд и холодных закусок и жарочный шкаф, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»	25.09.21
46	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; покрытие стола для работы с тестом выполнить из дерева твердых лиственных пород,	25.09.21

	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
47	Помещения пищеблока оборудовать необходимым моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами-установить 2-х секционную моечную ванну для мытья кухонной посуды- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи» и таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	25.09.21
48	Обеспечить последовательность технологических процессов при размещении оборудования на пищеблоке на участках вторичной и первичной обработки овощей, создать условия для обработки куриного яйца и мяса птицы, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»	25.09.21
49	<p>Мед.обслуживание</p> <p>Обеспечить иммунизацию сотрудников БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142» в рамках национального календаря профилактических прививок</p> <p>Основание: п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п. 18.1, п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 г. N 65; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».</p>	25.09.21

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на БОУ города Омска. «Средняя общеобразовательная школа № 142»
ИНН5506024654 ОГРН: 1025501247111

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 в течении 3 дней со дня истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление

	оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами-(установить низкотемпературное холодильное оборудование для хранения замороженной продукции-мяса и рыбы; создать условия: для хранения овощей и фруктов (в соответствии с температурным режимом хранения продукции, заявленным производителем товара), для вторичной обработки овощей и фруктов , выделить и оборудовать зону для приготовления салатов и холодных закусок. Приобрести бактерицидную установку для обеззараживания воздуха на участке приготовления закусок; для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах и на участке для обработки яиц, установить 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.193, таб.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"	
23	Пищеблок оборудовать исправными системами вентиляции, восстановить работу вытяжной вентиляции на пищеблоке, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	25.09.21
24	Устранить повреждение настенной плитки в виде сколов и трещин на участках мытья кухонной и столовой посуды. п.2.5.3 сп 2.4.3648-20 и п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	25.09.21
25	Устранить повреждения раковины для мытья рук в варочном зале - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»	25.09.21
26	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; покрытие стола для работы с тестом выполнить из дерева твердых лиственных пород, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	25.09.21
27	644041 ОМСКАЯ ОБЛ. ОМСК Г ХАРЬКОВСКАЯ УЛ 21 Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории (г. Омск, ул.Харьковская, 21) П.2.2.4. СП2.4.3648-20	20.09.2022
28	Обеспечить горячим водоснабжением учебные кабинеты и лаборантские физики и химии (№№34,35 и 58) п.3.4.13 СП2.4.3648-20	20.09.2022
29	Туалетные комнаты оборудовать туалетными кабинками с дверями в туалете для девочек на 3 этаже на 5 унитазах и для мальчиков на 2 и 3 этажах (по 5 унитазах на каждом этаже), п. 2.4.11, СП 2.4.3648-20	25.09.21
30	Восстановить целостность санитарно-технического оборудования- унитахов в туалетах для девочек на 1 и 3 этажах, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	20.09.2022
31	Оборудовать кабинку личной гигиены девочек для обучающихся 5-11 классов, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20	25.09.21
32	Окна учебных помещений (№№45,47 и 54)- оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами п.2.4.13 СП 2.4.3648-20	25.09.21
33	Не допускать использование в одном помещении ламп с разным световым излучением-в учебных кабинетах №2 и 55- п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	25.09.21
34	Устранить следы загрязнений источников искусственного освещения в учебном	25.09.21

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт _____ Ильина И.А. _____

Главный специалист-эксперт _____ Недашковская А. Я. _____

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской области, выдавшего предписание



РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от " 28 " 04 2021 г. получил "28 " 04 2021 г.

_____ подпись Сенько И.В.-директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №142»